

# 静岡県富士山世界遺産センター電気需給仕様書

静岡県富士山世界遺産センター（以下「甲」という。）と

（以下「乙」という。）との間で令和 年 月 日付けで締結した静岡県富士山世界遺産センターの電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

## 1 概要

（1）需要場所、契約電力（契約上使用できる最大電力をいう）、年間予定使用電力量

施設	需要場所	契約電力 (kw)	予定最大電力 (kw)	予定使用電力量 (kwh)
静岡県富士山世界遺産センター	静岡県富士宮市宮町5番12号	落札者の「入札書別紙」による	218 kw	630,000 kw h

（2）業種及び用途

官公署（事務所）

## 2 仕様

（1）電気方式、受電使用電圧、計量電圧、標準周波数、非常用自家発電設備、蓄熱設備

- ア 電気方式 交流3相3線方式
- イ 受電使用電圧 6,000ボルト
- ウ 計量電圧 6,000ボルト
- エ 標準周波数 50ヘルツ
- オ 非常用自家発電設備 あり（系統連携なし）
- カ 蓄熱式負荷設備の有無：なし

（2）供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が100%を満たすこと。また、その環境価値について、甲に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 別紙1のとおり

（3）力率 100%を予定

（4）契約期間の電力消費計画 別紙2 電力消費計画一覧表のとおり

（5）過去3年間の電力消費実績 別紙3 電力消費実績一覧表のとおり

（6）需給開始日、使用期間

- ア 需給開始日 令和8年4月1日午前0時00分
- イ 使用期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（7）需給地点

静岡県富士山世界遺産センター内に設置されている構内1号柱上での設置者開閉器電源側端子。

（8）電気工作物の財産分解点

需給地点に同じ

(9) 保安上の責任分解点

需給地点に同じ

(10) 再生可能エネルギー電気の確認資料

乙は、契約年度の上半期及び下半期の末日に、各半期の供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料として、別紙4又はこれに準じた様式により、甲に送付することとする。なお、環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合においては、証書の写しを添付することとする。

### 3 その他

契約書第15条による電気料金の請求書の内訳として、契約電力、当月使用電力量、当月最大電力及び力率測定用有効電力量が入力されたデータを作成し、甲に提出する。